Nota 1: L' UTA REO _ UTA SEO _ ESTR REO_ESTR SEO relativi al "Reparto Espianto Organi"
SONO STATE RIPORTATE PER EVIDENZIARE L'INGOMBRO DEI CANALI DI FUTURA REALIZZAZIONE

Canale	Descrizione
1	Canale di estrazione dal livello 2 (E-17) al livello 10 dim. 450x450
2	Canale di mandata dal livello 2 (E-17) al livello 10 dim. 600x600 (+5250 mc/h)
3	Canale di mandata dal livello 2 (E-09) dim. 500x500 (+3600 mc/h)
4	Canale di mandata dal livello 2 al livello 1 (UTA-09) +5900 mc/h dim. 700x900
5	Canale di mandata dal livello 2 al livello 1 (UTA-08) dim. 600x700

TABELLA BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO

Batteria	Potenza (kW)	Potenza (kW/m²)	DESCRIZIONE ZONA
BP-1.1	1.000	0,5	Semigalleria N. +3
BP-1.2	1.000	0,5	Semigalleria N. +3
BP-1.3	800	0,5	Semigalleria N. +3
BP-2.1	1.000	0,5	Semigalleria N. +3
BP-2.2	1.000	0,5	Semigalleria N. +3
BP-3.1	1.200	1,7	LABORATORIO BIOLOGIA
BP-3.2	1.800	0,5	LABORATORIO IMMUNOISTOLOGIA
BP-4.1	700	0,5	PRODIGI BANFORI
BP-4.2	700	0,5	PRODIGI BANFORI (SOPRAVENTO)
BP-5.1	600	0,7	CELLULOTECA (SOPRAVENTO)
BP-5.2	1.000	0,7	CELLULOTECA (SOPRAVENTO)
BP-6.1	2.100	0,5	AREA PREPARAZIONE CITOSTATICI
BP-11.1	1.000	0,5	LABORATORIO FARMACI
BP-11.2	2.100	0,5	FILTRO SANITARIO 2 LABORATORIO FARMACI

	BP-7.1	800	0,4
	BP-7.2	1.000	0,5
	BP-8.1	1.000	0,5
	BP-8.2	1.100	0,5
	BP-9.1	2.000	0,5
	BP-9.2	3.000	0,5
	BP-10.1	3.000	0,5

LEGENDA

	Dds-1	Dn 100
	Dds-2	Dn 150
	Dds-3	Dn 200
	Dds-4	600x600/24
	Dds-5	600x600/36
	Dd-1	500x500/48
	Dd-2	400x400/48
	Dd-3	600x600/48
	Dd-4	600x700/48
	Dd-5	1.1 / 1.6
	Ds-1	300x100
	Ds-2	300x150
	Ds-3	300x200
	Dl-1	Dn 100
	Dl-2	Dn 150
	Dl-3	Dn 200
	Dl-4	600x600
	Dl-5	600x700
	Dl-6	800x700
	Dl-7	1000x700
	Dl-8	1000x900
	Dl-9	1200x900
	Dl-10	1400x900
	Dl-11	1600x900
	Dl-12	1800x900
	Dl-13	2000x900
	Dl-14	2200x900
	Dl-15	2400x900
	Dl-16	800x1000
	VS-1	DN 100
ST-1m	ST-1	300x100
	ST-2	300x150
	ST-3	300x200
	ST-4	600x300
	BP-x.y	vedi tabella
		Bh- vedere
		CANALE DI MANDATA AMBIENTE
		CANALE DI ESTRAZIONE AMBIENTE
	LSC + n. PF	DIFFUSORI FILO INTERFORME DEL CANALE DEL PAVIMENTO
	LSC + n. PF	DIFFUSORI FILO INTERFORME DEL CANALE DEL PAVIMENTO
	LU + n. PF	DIFFUSORI FILO INTERFORME TERMINALE DI DIFFUSIONE DEL PAVIMENTO

	DIFFUSORE CIRCOLARE DI MANDATA AREA IN ALLUMINIO A DOPI REGOLABILI, COMPLETO DI BERNIAGIA DI TAMTURA A PARFALLA.
	DIFFUSORE QUADRATO DI MANDATA AREA IN ALLUMINIO AD EFFETTO ELICOIDALE CON DEFLETTORI REGOLABILI, COMPLETO DI PLENUM DI RACCORDO CON ATTACCO A CIRCOLARE E BERNIAGIA DI TAMTURA.
	DIFFUSORE PORTATA FINO IN ALLUMINIO CON SMUSSO LATERALE, ALETTE FISSE E REGOLABILI, COMPLETO DI BERNIAGIA DI TAMTURA E DEFLETTORI PARALLELI ANTIRUMORE.
	DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA AREA IN ALLUMINIO A DUE CORSI DI ALETTE REGOLABILI, COMPLETO DI BERNIAGIA DI TAMTURA A PARFALLA.
	SOCCHIETTO DI MANDATA AREA IN ALLUMINIO A DOPPIO FILARE DI ALETTE REGOLABILI, COMPLETO DI BERNIAGIA DI TAMTURA.
	DIFFUSORE CIRCOLARE DI ESTRAZIONE AREA IN ALLUMINIO A DOPI REGOLABILI, COMPLETO DI BERNIAGIA DI TAMTURA A PARFALLA.
	SOCCHIETTO DI ESTRAZIONE AREA IN ALLUMINIO, A SINGOLO FILARE DI ALETTE FISSE ORIENTATE VERSO L'ALBERO E A SCALATO A 45° VERSO IL BASSO, COMPLETO DI BERNIAGIA DI TAMTURA. PASSO ALETTE: 50 mm.
	GRIGLIA DI ESTRAZIONE AREA IN ALLUMINIO A MAGLIA QUADRA, COMPLETA DI BERNIAGIA DI TAMTURA. DIMENSIONI MAGLIA: 3x15 mm.
	VALVOLA DI ESTRAZIONE AREA IN POLIPROPILENE, CON DISCO CENTRALE DI REGOLAZIONE A VITE.
	GRIGLIA DI TRAVATO IN ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE SU PORTA, CON ALETTE A PROFILO INVOLUTO.
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO DA CANALE A RISPETTO AD ACQUA, COMPLETA DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A MONTE.
	SERRANDA TAGLIAFUOCO EI 120 RETTANGOLARE CON PALA DI CHIUSURA IN ACCIAIO INOX AISI 304
	CANALE DI MANDATA AMBIENTE
	CANALE DI ESTRAZIONE AMBIENTE
	CANALE DI MANDATA AMBIENTE IN POLIDIDOMANTO
	CANALE DI ESTRAZIONE AMBIENTE IN POLIDIDOMANTO
	CANALE GUIDORAVVOLGIBILE DI MANDATA AREA IN LAMIERA ZINCATA
	CANALE GUIDORAVVOLGIBILE DI ESTRAZIONE AREA IN LAMIERA ZINCATA
LSC + n. PF	DIFFUSORI FILO INTERFORME DEL CANALE DEL PAVIMENTO
LSC + n. PF	DIFFUSORI FILO INTERFORME DEL CANALE DEL PAVIMENTO
LU + n. PF	DIFFUSORI FILO INTERFORME TERMINALE DI DIFFUSIONE DEL PAVIMENTO

STRALCIO STERILIZZAZIONE

KEY PLAN

Università degli studi Magna Græcia Catanzaro

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORPO CLINICO E LA REALIZZAZIONE DEGLI ANNESSI CORPI BASSI DELLA NUOVA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

3° LOTTO

COMMITTENTE: Università degli studi "MAGNA GRAECIA" di Catanzaro

PROGETTISTA: CSPE — Via Isonzo 46/A 00198 Roma; Via Nicotera 29 00195 Roma; Via Tevere 41 00198 Roma

RTI: A.T.I. "Cidneo Costruzioni S.p.A. - Mandataria; Sirene S.r.l. - Mandante; Cividad S.p.A. - Mandante; Coltellaci S.p.A. - Mandante

PROGETTISTI IMPRESA				ORDINE LAVORI
ARCHITETTONICI	STRUTTURE	IMPIANTI ELETTRICI	IMPIANTI TERMOTECNICI	

ARCHITETTONICI □ | STRUTTURE □ | IMPIANTI ☒

TAV. N° / AGG.: 3_C_MC_05 | 1 | 1

SCALA: 1:50

DATA: Marzo 2010

FORMATO: F/F

TITOLO: IMPIANTI

EDIFICIO: C - LIVELLO 3 (Q.ta +12.36mt)
CANALI DI MANDATA ED ESTRAZIONE

PROGETTO AS-BUILT

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
REV.0	Marzo 2010	AS-BUILT	A.P.	M.J.	