



**UMG**  
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

**OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ID NEGOZIAZIONE: 2550810 - CIG: 83472722C4**

### FAQ n. 3

Si comunica che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti saranno visibili sui siti [www.unicz.it](http://www.unicz.it) – [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**Domanda:** In riferimento alla procedura in oggetto e nello specifico al sub-criterio B.1.7 del Progetto Tecnico rientrando nel perimetro contrattuale i seguenti presidi/impianti antincendio (manichette, estintori, rivelatori fumo, porte REI, impianto sprinkler, impianto spegnimento gas, smoke out) si chiede di precisare cosa si intende nel sub-criterio B.1.7 per "sistemi automatici diretti alla gestione degli impianti (es: accensione/spegnimento impianti di illuminazione) e il monitoraggio di dati/parametri inerenti all'efficienza degli stessi e i consumi energetici degli impianti". A tal riguardo le attività sono rivolte sostanzialmente a parti meccaniche indipendenti quali (manichette, estintori, rivelatori, etc..) per i quali tecnicamente non ci sono sistemi automatici diretti all'efficientamento e al monitoraggio dei dati/parametri inerenti all'efficienza degli stessi o ai consumi energetici (vedi estintori, manichette, porte, sprinkler, bombole impianti a gas) e per gli altri (rivelatori) non ci possono essere tali sistemi perché la filosofia e la normativa antincendio non ne prevede.

**Risposta:** Il criterio è riferito all'eventuale proposta del concorrente di rendere disponibile nell'offerta un sistema atto a monitorare lo stato di funzionamento degli impianti oggetto del servizio. Come specificato a pag. 42 del Capitolato d'oneri, *le modalità di monitoraggio dovranno essere volte alla riduzione della probabilità di guasto e dell'indisponibilità dell'impianti e alla riduzione dei consumi. La proposta dovrà contenere degli indicatori specifici che dovranno essere oggetto di monitoraggio periodico). La valutazione terrà conto: delle funzioni del sistema proposto (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, quantificazione riduzione impatti ambientali e conseguente risparmio energetico, ecc); degli apparecchi da installare (misuratori, sensori, rilevatori, ecc.); dei dati rilevabili, degli indicatori elaborati e della relativa periodicità di rilevazione; della reportistica che consente di ottenere; delle tempistiche e costi (a carico del concorrente) associati alla realizzazione del sistema.*

Catanzaro, 06/07/2020

**Il Responsabile del Procedimento**

**Ing. Renato Ledonne**